



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

## **Prescrizioni relative alla reazione al fuoco dei materiali di arredo previsti in fornitura**

I materiali di arredo previsti in fornitura dovranno essere certificati per quanto riguarda la reazione al fuoco nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- Tendaggi ed in genere materiali suscettibili a prendere fuoco su entrambe le facce:
  - o Classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
- Mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, sedie imbottite, ecc.) e Materassi:
  - o Classe di reazione al fuoco 1 IM;
- Sedili e sedie (non imbottiti):
  - o Classe di reazione al fuoco non superiore a 2;
- Mobili, fissati e non, ad elementi strutturali:
  - o Classe di reazione al fuoco non superiore a 2;
- Pannelli decorativi laminati (fissati senza intercapedine) a materiale AS – S1 – d0:
  - o Classe di reazione al fuoco non superiore a 2;
- Rivestimenti lignei (se trattati con vernici omologate):
  - o Classe di reazione al fuoco uguale a 1