

oggetto:

FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI DA POSIZIONARE NELLA PIAZZOLA DELL'ELISUPERFICIE DEL P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERDUNO. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA RDO N. 3029077, GARA N. 8590612 CIG 9260855B4C

RISPOSTA A CHIARIMENTI N1:

DOMANDA 1 del 10/06/2022 :

non riusciamo ad avviare la procedura di avvio procedimento forse perchè manca alla rdo emessa la data di emissione. cordialità.

RISPOSTA N. 1

In riferimento al chiarimento sopra descritto:

si precisa che la data di inizio presentazione offerta risulta la data a di inizio pubblicazione offerta il 07/06/2022 alle ore 12.25.

RISPOSTA A CHIARIMENTI n.2:

Domanda:

Buongiorno, non essendo stata definita una data di inizio presentazione offerte per la RDO 3029077 in questione è impossibile avviare la procedura di partecipazione. Vogliate provvedere ad inserire la data di inizio presentazione offerte in modo da dare la possibilità di procedere alla partecipazione della stessa.

Risposta:

Buon giorno come già inserito nella procedura di Gara in risposta al Quesito n.1, ed essendo pubblicato sul sito Sito Aziendale (Bandi e Concorsi), si precisa che la data di inserimento risulta la data di Pubblicazione, e che per tanto si suggerisce di contattare il servizio di Assistenza Mepa, in quanto la procedura risulta essere inserita correttamente, su indicazione del servizio di assistenza del Mepa

RISPOSTA A CHIARIMENTI N.3:

DOMANDA 1:

Mancano dettagli in merito ad alimentazione, specifiche costruttive e dimmerabilità dei proiettori luci radenti. Quale alimentazione si richiede? La loro intensità deve essere regolabile come per le luci perimetrali?

Le nostre luci presentano corpo meccanicamente regolabile, completo di palpebra antiabbagliamento e fari in vetro ecologico con lampada intercambiabile.

RISPOSTA 1:

Si chiarisce che l'alimentazione prevista è 230 V AC. Non si richiede dimmerabilità dei proiettori

DOMANDA 2:

Le normative ICAO, ENAC e STANAG prevedono che, in caso di avaria di qualunque componente che influisce sulla configurazione del segnale del proiettore ottico di planata o in caso di qualsiasi cambiamento involontario nell'angolo di segnalazione, il proiettore si debba spegnere automaticamente. Non essendo specificato nella descrizione, si chiede conferma della necessità di avere un prodotto con queste caratteristiche, in conformità con le normative e in tal caso di aggiornare cortesemente il capitolato.

RISPOSTA 2:

Si conferma quanto richiesto in capitolato circa la conformità alla normativa STANAG;

DOMANDA 3:

Le luci perimetrali richieste prevedono esclusivamente luce a LED verde. Dato che è sempre più comune e diffuso l'utilizzo di visori notturni negli elicotteri di soccorso, si desidera utilizzare luci perimetrali verdi dotate anche di infrarossi?

RISPOSTA 3:

Si conferma quanto richiesto in capitolato;

DOMANDA 4:

Il drive che serve a modulare la luminosità delle luci perimetrali è già presente nel quadro QGBT?

RISPOSTA 4:

Si conferma quanto richiesto in capitolato. Il drive è già presente nel quadro e non è oggetto della presente fornitura;

DOMANDA 5:

In che modo viene regolata l'intensità del beacon?

RISPOSTA 5:

Si chiarisce che non viene regolata l'intensità del beacon ma la frequenza (ON / OFF);

DOMANDA 6:

Per i segnali ostacolo tipo A autoalimentati, la batteria e il pannello fotovoltaico hanno già una loro collocazione o si chiede la fornitura di un sistema compatto di quadro con batteria, pannello fotovoltaico e lampada segnalazione ostacolo?

RISPOSTA 6:

Si conferma che si richiede un sistema completo e autonomo;

DOMANDA 7:

C'è la possibilità di avere un capitolato tecnico dei prodotti che ci permetta l'individuazione dei prodotti stessi con certezza e che riporti le specifiche tecniche più approfondite?

RISPOSTA 7:

Si conferma quanto specificato in capitolato, in aggiunta ai chiarimenti sopra descritti;

DOMANDA 8:

Le penalità indicate nell'Art. 15, si applicano sull'importo del bando di gara o sull'importo netto contrattuale

RISPOSTA 8

Si conferma quanto specificato in capitolato (si applica sull'importo contrattuale);

DOMANDA 9:

Le penali per difformità dei prodotti , € 47 sono una tantum o si deve riferire a ciascun prodotto sbagliato che è stato consegnato

RISPOSTA 9:

Si conferma quanto specificato in capitolato, le penali si applicano per ogni consegna difforme rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante

<https://www.aslcn2.it/bandi-gara-contratti/determina-a-contrarre-per-laffidamento-di-corpi-illuminanti-da-posizionare-nella-piazzola-delleisuperficie-del-p-o-michele-e-pietro-ferrero-di-verduno-procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-36/>

Inoltre si comunica, che tutti i chiarimenti sono inseriti sul sito Aziendale, nel LINK sopra descritto, nel cassetto atti di gara.